



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN**

Jl. Sudirman No. 40, Telp. 0753-20030 ext. 133,  
Fax. 0753-20281  
LUBUK SIKAPING 26313

**BERITA ACARA ADDENDUM  
DOKUMEN PENGADAAN**

Nomor : 14 /BA/POKJA/ULP-PAS/2018

**Pekerjaan** : Pengadaan Pipa dan Accesories Sambungan Rumah MBR Tahun 2018  
**Instansi** : PDAM Kabupaten Pasaman  
**Lokasi** : Lubuk Sikaping

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, Kami Kelompok Kerja (Pokja) Paket 10 ULP Kabupaten Pasaman yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/303/BUP-PAS/2018 tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Tugas Kepala ULP Kab. Pasaman Nomor : 05/ULP-PAS/2018 tanggal 28 Maret 2018, telah melakukan addendum terhadap dokumen pengadaan paket pekerjaan tersebut di atas dengan hasil sebagaimana berikut :

1. Ada perubahan spesifikasi untuk barang Water Meter untuk item berikut ini sehingga menjadi :
  - a. **Maximum Flow Rate (Q4)** : 2,00 m<sup>3</sup>/h
  - b. **Nominal Flow (Q3)** : 1,60 m<sup>3</sup>/h
  - c. **Transitional Flowrate (Q2)** : 0,128 m<sup>3</sup>/h
  - d. **Minimum Flow Rate (Q1)** : 0,032 m<sup>3</sup>/h
  - e. **Starting Flow** : < 10 m<sup>3</sup>/h
  - f. **Minimum reading** : 0,02 liter
  - g. **Maximum reading** : 9.999.999 m<sup>3</sup>
2. Berita acara addendum ini merupakan satu kesatuan dari dokumen pengadaan dan tanya jawab penjelasan pekerjaan, ketentuan-ketentuan dari dokumen pengadaan yang dirubah dalam BA addendum ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dan segala yang tidak dirubah dalam BA Adendum dinyatakan tetap berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

**KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN  
KABUPATEN PASAMAN**